

PROTOKOLL

Sammanträde med styrelsen för Brannebols Fastighets-och Sommarstugeägare Ekonomisk förening

Datum: Lördag 2010 10 30

Ledamöter: (PW) Per Wallin ordförande
(KK) Kjell Karlsson
(AL) Anders lindmalm

Sekreterare: Anders lindmalm

Delges: de närvarande samt (KB) Kurt Bark

§1 Sammanträdet öppnades av Per Wallin, som även kallat till mötet

Rapporter

§2 Den under sommaren havererade tryckhöjningspumpen för tappvatten har reparerats samt att en förhöjningsbock till pumpen monterats i pumphuset för att undvika liknande skador i framtiden. Vidare meddelade (KK) att det vid den senaste provtagningen av dricksvattnet i vår anläggning fortfarande uppvisade för höga halter av bakterier, och att vattnet fn inte uppfyller ställda myndighetskrav avseende dricksvatten.

Åtgärder tappvattnet

§3 Uppdrogs åt (KK) att snarast utföra nytt bakterieprov av vattenkvaliteten. Skulle analysen åter visa för höga bakteriehalter, skall (KK) undersöka med tekniska kontoret Nyköpings kommun, om att få tips på hur en chockklorering av vår vattenkälla kan utföras, samt undersöka vilka förhållningsorder som skall gälla avseende uttag av tappvatten under denna tid. Efter klorering skall nytt bakterieprov göras för att klara ut om vattnet anses tjänligt.

Övriga åtgärder

§4 (AL) kontaktar Karlssons Rör AB i Nyköping för komplettering av ventiler i pumphuset, så att bef hydrofortank kan förbikopplas och samtidigt desinficeras. Vidare undersöker (AL) vad en dränvattenpump kostar för permanent montage inom pumphuset. Denna pump skulle i en framtid kunna förhindra att vattennivån stiger inom pumphuset vid skyfall.

Skyddsområde

- §5 Med anledning av den bakterieinträngning som skedde av vår vattenkälla vid skyfallet i somras, har frågan om skyddsområde runt pumphuset åter blivit aktuellt. Denna yta skall ej brukas av arrendator och framförallt inte gödslas. (PW) kontaktar Lottie Eriksson med förslag till hur stort markområde som kommer att beröras. (AL) skall innan dess ta reda på hur stor yta som krävs.

Kontakt myndigheter

- §6 Inget beslut har ännu fattats avseende permanent försörjning av VA från Nyköping till Brannebol. Enligt (PW) pågår dock förberedande projektering av ledningssträckningen samt förhandlingar med berörda markägare . Under december 2010 kommer troligen ett beslut att tas av kommunstyrelsen i Nyköping.

Övrigt myndigheter

- §7 Hälsovårdmyndigheten inom Nyköpings kommun har ställt fråga om vår vattenförening skall registreras, enligt kommunens riktlinjer. Mötets uppfattning var att vi skall försöka undvika en sådan registrering om möjligt, detta mht att permanent vatten borde komma till Brannebol inom en snar framtid, och då är frågan inte längre aktuell.

Sommarvattnet

- §8 Sommarvattensystemet stängs av som tidigare meddelats 2010 10 31.

Ekonomi

- §9 Föreningens ekonomi tillät inte de extrakostnader som skedde i samband med pumphaveriet och övriga arbeten efter detta. Det har inneburit att en extra uttaxering skett till medlemmar i föreningen för att klara kostnaderna. Enligt (KB) saknas inbetalningar från 5 st abonnenter samt från Derome. Påminnelse skickas ut till de som ännu inte betalat. Föreningens ekonomiska ställning uppgår idag till 16 500 kr, vilket är den normala driftkostnaden för ett verksamhetsår, utan haverier.

Rätt att teckna firma

- §10 Med anledning av att det skett och kommer att ske en del utbetalningar i samband med reparationer och service av vår pumpanläggning, beslöts att rätten att teckna firma delas av Per Wallin och Kurt Bark, var för sig. Fullmakt för denna överenskommelse attesterades av Kjell Karlsson och Anders Lindmalm vid mötet

Information till medlemmar

- §11 Enligt (AL) vore det bra om vi sammanställer ett PM till alla medlemmar där vi i klartext talar om vad som hände med vår vattenanläggning i samband med översvämningen i somras. (AL) formulerar ett koncept till text.

Försäkringar

- §12 (PW) lovade kontakta försäkringsbolag med en förfrågan om försäkring av vår vattenanläggning.

Avslutning

- §12 Inga ytterligare frågor togs, varför sammanträdet avslutades.

Vid protokollet



Anders Lindmalm

Justeras:

Per Wallin

Kjell Karlsson